



惠僑英文中學

WAI KIU COLLEGE

九龍深水埗石硤尾偉智街十七號

電話: 852-2777 6289 傳真: 852-27767727

17 Wai Chi Street, Shek Kip Mei, Sham Shui Po, Kowloon, Hong Kong.

Tel: 852-2777 6289 Fax: 852-27767727

電郵地址(E-mail): wkc@wkc.edu.hk

網址(Website): <http://www.wkc.edu.hk>

Ref. No.: WKCTD/22-23/02

(請勿在招標書封面上顯示該公司的身份)

招標書

承投 安裝空氣淨化機服務

敬啟者:

現誠邀 貴公司承投提供隨附的投標附表上所列的項目及/或服務。倘 貴公司不擬接納部份項目及/或服務，請於投標附表上清楚註明。

1. 投標書表格必須填具一式兩份，並放置信封內封密。信封面應清楚註明：「承投安裝空氣淨化機服務」。投標書應寄往 九龍深水埗石硤尾偉智街 17 號 惠僑英文中學校長收，並須於 2022 年 10 月 14 日中午 12 時 前送達上述地址。逾期的投標，概不受理。 貴公司的投標書有效期為 60 天，由上述截標日期起計。如在該 60 天內仍未接獲訂單，則是次投標可視作落選論。另外亦請注意， 貴公司必須填妥投標表格第 II 部份及第 III 部份，否則標書概不受理。
2. 倘 貴公司未能或不擬投標，亦煩請儘快把本函及投標表格寄回上述地址，並列明不擬投標的原因。
3. 學校招標承投所需物品/服務時，會以「整批」形式考慮接受供應商的投標。

本校不一定只憑標價作為決定採納任何標書之唯一考慮，並有權與任何投標者訂定合約及商議條款細則，現附投標內容參考資料，祈為詳閱。如有查詢，請致電 2777 6289 與本校林國基先生聯絡。

惠僑英文中學校長



鄭智賢 M.H.

二零二二年九月十四日

附件：承辦安裝空氣淨化機投標表格 (附件一)

投標附表及器材/建造價目表(如適用) (附件二)

服務簡要及承投表格 (附件三)

不擬投標通知 (附件四)

承辦 「安裝空氣淨化機服務」 服務
學校名稱及地址：惠僑英文中學 九龍深水埗石硤尾偉智街 17 號
學校檔號（由校方填寫）：Ref. No. : WKCTD/22-23/02
截標日期／時間（由校方填寫）：二零二二年十月十四日 中午十二時

第 I 部分

下方簽署人願意按照 貴校招標書上訂明的日期及校方所提出的服務內容範圍及細則，提供投標附表上所列項目的服務。下方簽署人知悉，所有未經特別註明的項目，均須按照教育局建議提供服務，投標書上述截標日期起計 60 天 內仍屬有效；校方不一定採納索價最低的投標書或任何一份投標書，並有權在投標書有效期內，採納某份投標書的全部或部份內容。下方簽署人亦保證其機構的商業登記及僱員補償保險均屬有效，而其機構所供應的服務不會導致學校運作出現困難。

下方簽署人謹聲明付予受其僱用以執行合約的非技術工人的每月工資將不會低於法定最低工資。

下方簽署人謹聲明在截標日期前五年內沒有因違反下列任何條例而被定罪或連續三年被扣共三分或以上：

(a) 因違反以下任何條例而被定罪

- (i) 『僱用條例』（第 57 章）及『僱用補償條例』（第 282 章）。【任何違反『僱用條例』及『僱用補償條例』而最高罰款相等於『刑事訴訟程序條例』（第 221 章）附表 8 所述第 5 級或以上罰款定罪，即屬違反這兩條例的定罪記錄】；
- (ii) 『入境條例』（第 115 章）。【任何違反第 115 章第 17I(1) 條（僱用不可合法受僱的人違例事項）的定罪，即屬違反『入境條例』的定罪記錄】；
- (iii) 第 221 章第 89 條及第 115 章第 41 條（協助和教唆另一人違反其逗留條件）；
- (iv) 第 115 章第 38A(4) 條（建築地盤主管因任何不可合法受僱的人接受在建築地盤的僱傭工作而觸犯的違例事項）；以及
- (v) 『強制性公積金計劃條例』（第 485 章）【任何違反第 485 章第 7 條（僱主須安排僱員成為計劃成員）、第 7A 條（僱主及有關僱員須向註冊計劃作出供款）及第 43E 條（作出虛假或具誤導性的陳述）的定罪，即屬違反『強制性公積金計劃條例』的定罪記錄】。

- (b) 在扣分制度下，連續三年因不履行以下合約責任而被扣共三分或以上：在工資、每天准予工作時數上限、與其僱用以執行合約的非技術工人簽訂標準僱傭合約，以及自動轉賬方式支付工資方面的合約責任。

第 II 部分

再行確定投標書有效期

現行確定有關本投標書的第 I 部分，現再確定本公司的投標書有效期由 二零二二年十月十四
日起 為期 六十天。

下方簽署人亦同意，投標書的有效期一經再行確定，其公司就該事項註明於投標表格內的預印
條文，即不再適用。

日期：_____年_____月_____日姓名（請以正楷填寫）：_____

簽署人：_____

職銜：_____

（請註名職位，例如董事、經理、秘書等）

公司蓋印

_____機構簽署投標書，該機構在香港註冊的辦事處地址為_____

_____（商業登記號碼：_____）

電話號碼：_____

傳真號碼：_____

第 III 部分：

防止賄賂條例 及申報利益表

防止賄賂條例：

1. 根據【防止賄賂條例】，在學校採購過程中，如學校員工接受供應商和承辦商提供的利益，或供應商和承辦商向學校員工提供利益，均屬違法。
2. 學校員工或供應商和承辦商任何一方或雙方如有干犯上述違法行為，有關投標書將不獲考慮，即使已獲委聘，所簽訂的有關合約亦會被宣告無效。

申報利益表：

1. 你在本校內有沒有與任何人或業務有利益關係(註一)？

有 / 沒有

如有，請說明：_____

2. 你的家人或親屬(註二) 有沒有擔任本校任何職位？

有 / 沒有

如有，請提供姓名及關係：_____

註一：個人利益包括你參與經營/承包學校的各項服務等。

註二：你的家人或親屬包括：

- i 你的配偶；

ii 你的父母；

iii 你的配偶父母；

iv 你的兄弟姊妹及其配偶；

v 你或你的配偶的子女及其配偶。

申報人簽署

申報人姓名

日期

投標附表（須填具一式兩份）

(附件二)

(1) 項目 編號	(2) 物品說明／規格 或服務內容	(3) 備註	(4) 單價(元)	(5) 總價(元)
1	<u>空氣淨化機服務</u> (工程進行日期由 2022 年 10 月 25 日至 2022 年 11 月 30 日) *如有需要，請另紙說明詳情，以供考慮。	承辦商派員工到校時，應衣著整齊，態度溫和有禮，不得粗言穢語、或奇裝異服，並須遵守本校之工作指引和政府最新的防疫規例（包括接種疫苗和配戴口罩）。	請填妥後 頁價目表	—

本公司 / 本人 明白如於簽約後未能供應投標書內所列之服務，須負責賠償學校再次進行招標而引致的損失。

投標者 / 公司名稱：_____

投標書代表簽署：_____

日 期：_____

公司蓋印

[空氣淨化機服務]建造要求規格

1. 簡介

中標之承建商職責：

- (i) 為本校在下方附件所列之班房安裝空氣淨化機
- (ii) 教導本校人員使用該機器及 APP 作遠端操作（如適用）

2. 背景

自 2019 冠狀病毒病爆發以來，學校已採取多項防疫措施，包括保持良好通風以確保學校環境的安全。根據《學校健康指引》所載的規定，學校須保持室內空氣流通，禮堂、課室及特別室須適當地打開門口／窗戶以增加鮮風的流入；盡可能避免使風從一人吹向其他人；及定期清洗空調設備的隔塵網等。鑑於疫情持續及最近惡化的趨勢，學校決定為校舍進行全面的通風檢測及在可行情況下採取適切的優化措施，以保持校舍室內適當的通風，保障學生和教職員的健康。

3. 器材要求

(附件二)

本校根據現有狀況制定下列要點，承辦商需為下列提出之淨化機寫上詳細資料：

空氣淨化機	功能與規格	數量	單價	總價
1	空氣淨化機，規格基本及最低要求： 1) 潔淨空氣量(CADR): 170 立方米/小時 2) 消滅 >99.998% 新冠病毒 3) H14 級 HEPA & 特級活性碳二合一濾網 4) 100%高壓全密封 5) 內置 3W 或以上光觸媒 UVC 可分解在過濾網的化學污染物與殺滅細菌及病毒 6) 內置智能管理系統可接駁網絡遙距設定及操作 7) 沒有臭氧排放 8) 產品認證 - 美國 FDA 註冊醫療設備 - 美國 AHAM 認證潔淨空氣量 - 美國 Intertek 臭氧安全認證 - 美國能源之星認證 - 美國 ETL 電子安全認證 - 符合食環署要求用於餐飲業空氣淨化設備規格 - 電器產品安全標準 :UL507: 2017 :IEC60335-1 :IEC60335-2 9) 兩年上門維修, 保養及免費更換零件 10) 機身尺寸：不超過 338(高) x 297(闊) X 246(深) mm	4		

2	空氣淨化機，規格基本及最低要求： 1) 潔淨空氣量(CADR): 372 立方米/小時 2) 消滅 >99.998% 新冠病毒 3) 鋁金屬封裝 H14 級 HEPA 過濾網 (可有效過濾 0.3 微米或以上污染物效能達 ≥99.998%) 4) 鋁金屬封裝活性炭過濾網容量 1.5 公斤或以上 5) 內置 10W 或以上光觸媒 UVC 可分解在過濾網的化學污染物與殺滅細菌及病毒 6) 產品認證 - 美國 FDA 註冊醫療設備 - 美國 AHAM 認證潔淨空氣量 - 美國 Intertek 臭氧安全認證 - 美國能源之星認證 - 美國 ETL 電子安全認證 - 符合食環署要求用於餐飲業空氣淨化設備規格 - 電器產品安全標準 :UL507: 2017 :IEC60335-1 :IEC60335-2 7) 沒有臭氧排放 8) 100% 高壓全密封，鋁金屬機身 9) 內置智能管理系統可接駁網絡遙距設定及操作 10) 首五年上門維修保養、最少並提供首三年免費更換零件 (不包括過濾網等消耗品) 11) 機身尺寸：不超過 520(高) x 380(闊) X 390(深) mm	8		
---	---	---	--	--

3	空氣淨化機，規格基本及最低要求： 1) 潔淨空氣量(CADR): 765 立方米/小時 2) 消滅 >99.998%新冠病毒 3) 鋁金屬封裝 H14 級 HEPA 過濾網 (可有效過濾 0.3 微米或以上污染物效能達 ≥99.998%) 4) 鋁金屬封裝活性炭過濾網容量 2.5 公斤或以上 5) 產品認證 - 美國 FDA 註冊醫療設備 - 美國 AHAM 認證潔淨空氣量 - 美國 Intertek 臭氧安全認證 - 美國能源之星認證 - 美國 ETL 電子安全認證 - 符合食環署要求用於餐飲業空氣淨化設備規格 - 電器產品安全標準 :UL507: 2017 :IEC60335-1 :IEC60335-2 6) 沒有臭氧排放 7) 100% 高壓全密封，鋁金屬機身 8) 內置智能管理系統可接駁網絡遙距設定及操作 9) 首五年上門維修保養、並提供首三年免費更換零件 (不包括更換過濾網等消耗品) 10) 機身尺寸：不超過 635(高) x 450(闊) X 485(深) mm	8		
---	---	---	--	--

4. 安裝位置及要求

(附件二)

Room Name	Room Type	空氣淨化機 1	空氣淨化機 2	空氣淨化機 3
401	Classroom		1	
402	Classroom			1
403	Classroom		1	
302	Classroom			1
301	Classroom		1	
201	Classroom	1		
202	Classroom			1
204	Classroom		1	
205	Classroom			1
206	Classroom	1		
207	Classroom		1	
207A	Classroom			1
107	Classroom		1	
104	Classroom	1		
Band Room	Function Room		1	1
4/F Social Worker Room	Staff Room	1		
General Office	Staff Room		1	
Hall	Hall			2

5. 安裝要求

1. 承辦商需要就第四點的安裝位置及數量表中提及的班房提供完整的安裝及連接，並於標書內詳細列出每項安裝項目。
2. 投標總金額必須已包括各項保險、清潔及工程費用。
3. 承辦商須要在工程完成後為本校空氣淨化機進行測試以確保運作正常。

空氣淨化機服務簡要

(附件三)

承投惠僑英文中學（以下簡稱學校）
承投「安裝氣淨化機服務」

投標編號: _____

投標總金額: _____

投標者 : _____

由獲授權簽署投標的代表簽署: _____

職位 : _____

姓名（請用正楷）: _____

日期: _____

供應商印鑑

1. 承辦商可就個人需要前往本校進行評估後再作下標。
2. 投標者須於遞交投標書時附上以投標者或其公司名義登記之有效商業登記副本，並於獲邀面洽時攜同此證之正本前往面洽。
3. 投標者需撰擬計劃書乙份一併寄回，以供標書批核委員會參考之用。計劃書內容除公司簡介外，並應回應投標條件所關注的各點。
4. 中標的承辦人若未能履行應負責任，校方有權即時終止承辦委託，校方不須為承辦商之任何損失負責。
5. 請投標者注意防止賄賂條例：競投人、其僱員及代理人不得向學校僱員、校董會成員，或負責甄選營辦商的有關委員會的任何家長或學生代表提供利益（香港法例第 201 章《防止賄賂條例》所界定的「利益」。）競投人、其僱員及代理人向有關人士提供任何利益，根據《防止賄賂條例》可構成罪行，並可導致合約無效。學校亦可因此取消批出的合約，而競投人須為學校所蒙受的任何損失或損害負上法律責任。
6. 承辦委託書若有未詳盡之處，校方與承辦人在雙方同意下，可作書面修訂，作附帶條件實施。

惠僑英文中學
不擬投標通知書

(附件四)

致：惠僑英文中學投標批核委員會

有關承投「安裝氣淨化機服務」邀請(學校檔號：_____)

(截標日期：2022 年 10 月 14 日下午 12 時正)，本人／本公司抱歉未能提供投標，理由如下：

(請於適用方格內加上✓號)

原因

註(如需填寫)

☐ 投標貨品不在本公司供應／服務範圍之內

☐ 人手不足／檔期已滿

☐ 未能按照截標日期投標

☐ 其他理由(請說明)

投標公司名稱

：_____

獲受權簽署投標的代表簽署

：_____

姓名(請以正楷填寫)

：_____

職銜(請註明職位如董事、經理、秘書等)

：_____

日期

：_____

供應商印鑑